

Znak: RBRiGK.271.1.3.2016

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na zamówienie pod nazwą: **"Remont Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie"**

Gmina Włocławek, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) wyjaśnia treść zapytań z dnia 12.04.2016 r. do Istotnych Warunków Zamówienia:

"Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących przetargu jw:

- załączona dokumentacja nie określa rodzaju ościeżnic, jakie należy zamontować w miejsce zdemontowanych (stałe, czy regulowane, a jeżeli regulowane jaka jest grubość ścian, w których mają zostać zamontowane) ,
- nie zostały określone minimalne parametry, jakie muszą spełniać płytki gresowe."

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zamontować ościeżnice stałe, natomiast płytki gresowe muszą spełniać następujące parametry **minimalne**:

- gatunek I
- odporność na ścieranie PEI 4
- odporność na plamienie 3
- przeciwpoślizgowe R12.

Wójt

Ewa Buszyńska