

Włocławek, dnia 25 maja 2016 r.

RBRiGK. 271.1. 7.2016

### Wyjaśnienia do SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 20105 r. poz. 2164) na poniższe zapytania Wykonawcy wyjaśnia:

1. *Czyją własnością będą materiały pochodzące z rozbiórki oraz drewno pochodzące z wycinki drzew?*

#### Wyjaśnienie:

Materiały pochodzące z rozbiórki i drewno pochodzące z wycinki drzew są własnością Zamawiającego. Zgodnie z § 7 pkt 20 wzoru umowy „materiały uzyskane z odzysku nadające się do ponownego wbudowania stanowiące własność Zamawiającego należy składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji.”

2. *Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu lub podanie typów znaków wraz z ich wielkością i rodzajem folii?*

#### Wyjaśnienie:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: zał. nr 1, 2, 3 i 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). **Znaki na drogach gminnych – wielkość małe (M), folia odbłaskowa typu I. Znaki nakazu, ostrzegawcze i informacyjne.**

3. *Proszę o zwiększenie ilości robót ziemnych, ponieważ ilości zawarte w kosztorysach nie odpowiadają ilościom jakie wynikają z tabeli robót ziemnych. Dla przykładu ilość nasypów na chodnikach wg tabeli wynosi łącznie 683,212m<sup>3</sup>, a wg kosztorysu 546,415 m<sup>3</sup>( co stanowi wg tabeli robót tzw. „nadmiar” nasypów).*

#### Wyjaśnienie:

Zgodnie z tabelą robót ziemnych ilość nasypów 683,21 m<sup>3</sup> z czego 546,41 m<sup>3</sup> stanowi materiał z dowozu, 136,80 m<sup>3</sup> roboty poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp.

4. *Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie kruszywa wapiennego na podbudowy*

#### Wyjaśnienie:

Tak, jeśli spełnia wymagania OST D-04.04.02. Strony, zgodnie z § 8 ust. .3 wzoru umowy, uzgadniają możliwość zastosowania przez Wykonawcę zamiennych materiałów, wyrobów lub

rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w dokumentacji pod warunkiem, że nie wpłynie to na jakość i trwałość obiektu i będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru.

*Informacja do zamieszczenia na BIP  
i na tablicy ogłoszeń UG Włocławek*

Wójt  
  
Ewa Braszkiewicz