

Włocławek, dnia 11 lipca 2016 r.

RBRiGK.271.1.14.2016

Dotyczy zamówienia: ***Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek***

Wyjaśnienie do SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy

Zwracamy Zamawiającemu uwagę, że przed przedmiot zamówienia powinien być opisywany za pomocą norm. Można przyjąć, że minimalny próg równoważności wyznaczają te normy. Wnosimy o przestrzeganie zasady, że minimalny próg równoważności ma wyznaczać norma PN EN 14904. Opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, że Zamawiający narzuca przekrój podłogi jest niezgodne z Pzp. Każdy producent nawierzchni ma swoją konstrukcję podłogi, którą poddaje badaniu na zgodność z normą PN EN 14904, dlatego też podłogę, którą wpisano do dokumentacji przetargowej może wykonać wyłącznie jeden producent. Każdy inny wykonawca posadzki nie będzie mógł się wylegitymować badaniami na zgodność z normą PN EN 14904, natomiast nikt inny niż producent tej podłogi nie będzie mógł wykonać, gdyż może być posadzony o kradzież know-how. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie przetargu, zgodnie z obowiązującą Zamawiającego Ustawą Pzp.

Wnosimy o dopuszczenie wszystkich podłóg systemowych zgodnych z normą PN EN 14904. Dzięki temu Zamawiający uniknie zarzutu ukierunkowywania się na jednego producenta posadzki.

Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009
SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm
Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm,
w rozstawie co 250 mm
Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm
w rozstawie co 500 mm
Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące
Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zamontowanie podłogi sportowej, która spełnia normy założone dla podłóg sportowych. Podłoga ma być wykonana zgodnie z projektem budowlanym. Zamawiający w SIWZ wskazał, że jeżeli w dokumentach załączonych do opisu przedmiotu zamówienia, a stanowiących jego integralną część, przy opisie sposobu wykonania poszczególnych rodzajów robót lub czynności oraz w specyfikacjach materiałowych, zawarte są nazwy własne, znaki towarowe lub producenci materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych posiadających takie same parametry i właściwości jak podane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie certyfikowanych podłóg sportowych. Od wykonawcy zależy jaką podłogę zamontuje pod warunkiem, że będzie spełniała normy dla podłogi sportowej.

Z up. Wójta Gminy Włocławek

Piotr Stanny
Sekretarz Gminy