

**RBRiGK.271.1.14.2016**

Dotyczy zamówienia: ***Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek***

### **Wyjaśnienie do SIWZ**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie 1.**

Czy w związku z większą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na zabrudzenie nawierzchni poliuretanowej, która ponadto posiada certyfikacje międzynarodowych organizacji sportowych tj. FIVB, IHF, FIBA i BWF, czy w związku z tym zamawiający wymaga, aby podłoga była wykonana w powyższej technologii?

#### **Odpowiedź na pytanie 1.**

Zamawiający dopuszcza zamontowanie podłogi sportowej, która spełnia normy założone dla podłóg sportowych. Podłoga ma być wykonana zgodnie z projektem budowlanym. Zamawiający w SIWZ wskazał, że jeżeli w dokumentach załączonych do opisu przedmiotu zamówienia, a stanowiących jego integralną część, przy opisie sposobu wykonania poszczególnych rodzajów robót lub czynności oraz w specyfikacjach materiałowych, zawarte są nazwy własne, znaki towarowe lub producenci materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych posiadających takie same parametry i właściwości jak podane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie certyfikowanych podłóg sportowych. Od wykonawcy zależy jaką podłogę zamontuje pod warunkiem, że będzie spełniała normy dla podłogi sportowej.

#### **Pytanie 2.**

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o parametry techniczne wchodzące w zakres wyposażenia sali gimnastycznej.

## Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający poniżej podaje parametry techniczne wyposażenia sali gimnastycznej

1. Wyposażenie do koszykówki - konstrukcja przejezdna dla koszykówki o wysięgu 125 cm, do tablic, płynna regulacja wysokości w zakresie 200-260-305 cm, osłony bezpieczeństwa, kółka obrotowe , obciążenia walizkowe z możliwością wygięcia; tablica do koszykówki profesjonalna, z plexi o wym. 105 x180 cm w ramie metalowej; osłona dolnej krawędzi tablicy; Obręcz do koszykówki z systemem mocowania siatki; siatka do obręczy turniejowa.
2. Wyposażenie do siatkówki – słupki do siatkówki aluminiowe (stalowe) turniejowe , profil żebrowany owalny o wym. 120 x 100mm; naciąg przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 -250 cm, w kolorze aluminium; tuleja montażowa słupka turniejowego 120x100mm, L= 400mm; rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekła zapobiegający wypadaniu magnesów neodymowych; siatka do siatkówki turniejowa z antenkami , obszyta z czterech stron taśmą , boki usztywnione, wieszak na siatkę, osłony słupków do siatkówki.
3. Drabinki gimnastyczne przyścienne podwójne L=2,5 m.
4. Tablica wyników sportowych szkolna - wymiary 105 x80 x10 cm , sterowanie bezprzewodowe ,wysokość cyfr 100mm –widoczność 30 m.

Wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i funkcjonalności dla szkolnego sprzętu sportowego o których mowa w rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U .z 2003r. Nr 6 poz. 69 )

Z up. Wójta Gminy Włocławek  
*Piotr Stanny*  
Sekretarz Gminy