

Włocławek, dnia 12 września 2016 r.

RBRiGK 271.1.19.2016

Dotyczy zamówienia: *wykonanie otworu studziennego nr 5 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek, na dostawę pompy i dostawę obudowy w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo - Kruszyn –Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach”*

Wyjaśnienie do SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie;

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy dopuszczacie Państwo wykonanie otworu studziennego nr 5 metodą okrężno –udarową?

Odpowiedź;

Otwór studzienny nr 5 można wykonać metodą okrężno- udarową.

Informacja do zamieszczenia na BIP

Dnia 12 -09-2016 r.

Wójt

Ewa Bruszkiewicz