

Włocławek, dnia 28 września 2016 r.

**RBRiGK 271.1.22.2016**

Dotyczy zamówienia: **wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek i na dostawę oraz montaż pomp w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i Smólnik”.**

### **Wyjaśnienie do SIWZ**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie:** dotyczące pkt 3.4. SIWZ. Proszę o podanie parametrów pompy i podnoszenia Q i H. Czy moc może być mniejsza niż podano?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia. **Pompa dla SUW w Smólniku** – moc- 11kW , wydajność 40- 60 m<sup>3</sup>/h , 4-6 stopni podnoszenia. Pompa powinna być o mniejszej mocy jeżeli będą zachowane parametry wydajności i stopnie podnoszenia.

**Pompa dla SUW w Dębicach** - wysokość podnoszenia należy ustalić biorąc pod uwagę następujące parametry:

- całkowita długość rurociągu tłocznego wody surowej o średnicy 225 mm wynosi 1600 m (odległość pomiędzy studnią, a SUW),
- rzędna terenu przy studni 68,34 m.n.p.m.
- rzędna terenu przy SUW 79,5 m.n.p.m.
- głębokość umieszczenia pompy w rurze 70 m,
- wydajność pompy 13,2 m<sup>3</sup>/h

Pompa może być o mniejszej mocy niż wskazana w SIWZ .

**Wójt**  
  
**Ewa Blaszkiewicz**