

Ogłoszenie nr 348694 - 2016 z dnia 2016-11-22 r.

6 4 6

Włocławek: Wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek i na dostawę oraz montaż pomp w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i Smólnik.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 326671-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000, ul. ul. Królewiecka 7, 87800 Włocławek, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53, e-mail urząd@gmina.wloclawek.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek i na dostawę oraz montaż pomp w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i Smólnik.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RBRIGK.271.1.26.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek, oraz dostawa dwóch pomp głębinowych i wykonanie ich montażu w studni głębinowej nr 2 na ujęciu wody w Dębicach oraz dostawa i wykonanie montażu pompy głębinowej w studni na ujęciu wody w miejscowości , gmina Włocławek. 3.1. Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia częściach. Zamówienie podzielono na dwie części: część I – obejmuje roboty budowlane wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek, oraz dostawę i montaż pompy głębinowej w studni nr 2; część II – obejmuje dostawę i wykonanie montażu pompy głębinowej w studni na ujęciu wody w miejscowości Smólnik gmina Włocławek. 3.2. Wykonawca może złożyć ofertę obie części zamówienia lub na wybraną przez siebie część zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań. 3.3. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie naziemnej obudowy studni nr 2 na ujęciu wody w Dębicach z kręgów betonowych, które posiada Zamawiający, którą należy wyposażyć w głowicę studzienną, skrzynkę elektryczną, drabinkę stalową włazową, rurę wywiewną i armaturę do poboru wody w szczególności: wodomierz, zawory kulowe, manometr, kurek manometryczny kruciec FF DN80 L 500, zwężka z DN 50, zwężka z DN 80, kruciec FW 150, kolano Ø 180, kruciec FF 80 L, zasuwę DN 80, obudowa zasuw, skrzynka żeliwna. Obudowę studni należy zaizolować płytami styropianowymi twardymi o grubości 10 cm i zabezpieczyć styropian przed podmakaniem (folia bądź otulina) i wykonać izolację termiczną, która powinna zabezpieczać przed zamrożeniem urządzenia znajdujące się wewnątrz obudowy przy temperaturze poniżej minus 20°C. Zamknięcie studni powinno być hermetyczne. Studnia powinna być zabezpieczona przed samowypływem. 3.4. Zakres dostawy obejmuje: 1) dostawę fabrycznie nowej pompy głębinowej GBA 2.14 (lub równoważnej) o mocy 7,5 kW, o wydajności 13,2m³/h, i jej montaż w studni wierconej (otworze studziennym nr 2 na ujęciu wody w Dębicach) na głębokości na ok 70 m w rurze tłocznej o średnicy 50 mm. Dostawa powinna obejmować również kabel do pompy, rury pompowe wykonane ze stali węglowej z przyspawanymi kołnierzami i w całości ocynkowane. SUW w Dębicach pracuje w systemie dwustopniowym. Wysokość podnoszenia należy ustalić biorąc pod uwagę następujące parametry: - całkowita długość rurociągu tłoczego wody surowej o średnicy 225 mm wynosi 1600 m (odległość pomiędzy studnią, a SUW), - rzędna terenu przy studni 68,34 m.n.p.m. - rzędna terenu przy SUW 79,5 m.n.p.m. - głębokość umieszczenia pompy w rurze 70 m, - wydajność pompy 13,2 m³/h, - ciśnienie w hydroforze SUW Dębice wynosi 4 atmosfery. 2) dostawę fabrycznie nowej pompy głębinowej, o mocy 11 kW, o wydajności 40-60m³/h, i jej montaż w studni wierconej (otworze studziennym na ujęciu wody w Smólniku) na głębokości minimum 12 m. W Smólniku SUW pracuje w systemie jednostopniowym. W Smólniku studnia znajduje się przy SUW. Dostawa powinna obejmować również kabel do pompy. Pompa będzie zamontowana w istniejących rurach. Pompa może być o mniejszej mocy, jeżeli będą zachowane parametry wydajności. Ciśnienie w hydroforze na SUW Smólniku wynosi 5 atmosfer. 3.5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca do każdej pompy dołączył kartę gwarancyjną, dokumentację techniczno-rozruchową DTR -w języku polskim 3.6. Oferowany przez wykonawcę asortyment ma posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności i identyfikującą producenta i typ wyroby) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. 3.7. Wykonawca zapewni w ramach dostawy pomp głębinowych serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - wymagane przeglądy w okresie gwarancyjnym Wykonawca wykona bezpłatnie, wymagany okres gwarancyjny nie może być krótszy niż 12 miesięcy, liczony od dnia odbioru montażu pomp. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie może być dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia w formie telefonicznej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:**Zamówienie podzielone jest na części:**

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 42122130-0

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****CZĘŚĆ NR: 1**

NAZWA: roboty budowlane wykonanie obudowy otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Dębice gmina Włocławek, oraz dostawę i montaż pompy głębinowej w studni nr 2;

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT32000

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Tomasz Paradowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo -Usługowe HYDRO- SYSTEM,
t_paradowski@o2.pl, Osiedle Młodych 1A Szpetal Górny , 87- 811, Fabanki , kraj/woj.
kujawsko-pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 53130

Oferta z najniższą ceną/koszt 53130

> Oferta z najwyższą ceną/koszt 53130

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: dostawa i wykonanie montażu pompy głębinowej w studni na ujęciu wody w miejscowości Smólnik gmina Włocławek

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12716

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Tomasz Paradowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo -Usługowe HYDRO- SYSTEM,
t_paradowski@o2.pl, Osiedle Młodych 1A Szpital Górny , 87-811 , Fabianki , kraj/woj.
kujawsko-pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16200

Oferta z najniższą ceną/koszt 16200

> Oferta z najwyższą ceną/koszt 16200

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

GMINA WŁOCŁAWEK
REGON 910866904
NIP 8882878334

Wójt

Ewa Braszkievicz