

Włocławek, dnia 27 lutego 2017 r.

**RBRiGK.271.1.2.2017**

Dotyczy postępowania : „**Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie Gminy Włocławek**” .

Na pytania Wykonawcy zadane w postępowaniu „**Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie Gminy Włocławek**” Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1** - Czy panel fotowoltaiczny może być jeden ale o mocy np. 260 W ?

**Odpowiedź** - Panel fotowoltaiczny może być jeden o mocy 260 W.

**Pytanie 2** - Czy słup ma być malowany na jakiś kolor konkretny czy wystarczy ocynkowany ( podnosi to wartość słupa a można zamiennie zamiast malować go w cenie malowania rozbudować np. o moc lampy akumulatora itd.)?

**Odpowiedź** - Słup ma być ocynkowany z ochroną antykorozyjną koloru "ocynk" – malowany proszkowo.

**Pytanie 3** - Lampa ma być typowa uliczna nie parkowa ?

**Odpowiedź** - Lampa ma być typowo uliczna.

**Wójt**  
  
**Ewa Bruszkiewicz**