

Włocławek, dnia 06 marca 2017 r.

RBRiGK. 271.1.2.2017

Dotyczy postępowania : „**Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie Gminy Włocławek**” .

Na pytania Wykonawcy zadane w dniu 03 marca 2017 r. w postępowaniu „**Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie Gminy Włocławek**” Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 - Czy zamawiający dopuszcza jedynie ocynkowanie ogniowe słupa, czy wymaga aby oprócz ocynkowania słup był pomalowany proszkowo, jeśli zamawiający wymaga aby słup był dodatkowo pomalowany, to jaki kolor z palety RAL jest przez zamawiającego wymagany?

Odpowiedź - Słup ma być ocynkowany z ochroną antykorozyjną koloru "ocynk" – malowany proszkowo numer z palety barw RAL numer PAL 7040.

Pytanie 2 - Czy zamawiający dopuszcza użycie jednego modułu PV o mocy 200 W zamiast dwóch modułów PV o mocy 100W każdy?

Odpowiedź - Panel fotowoltaiczny może być jeden o mocy co najmniej 200 W.

Pytanie 3 - Zamawiający wymaga użycia jednego czy dwóch akumulatorów żelowych o pojemności 100Ah i napięciu 12V każdy?

Odpowiedź - Zamawiający wymaga jednego akumulatora typu żelowego, o mocy co najmniej 100 Ah.

Wójt

Ewa Brzuskiewicz

.....
Podpis Zamawiającego