

RBRiGK.271.1.5.2017

Dotyczy postępowania: **Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek”**

Wyjaśnienie do SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

„Według projektu budowlanego dotyczącego w/w zadania wykopy powinny być wykonane mechanicznie (wąsko- przestrzennie) o ścianach szalowanych. Zamawiający natomiast, jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu przetargowym w pkt. 5.2.3. wymaga od potencjalnego Wykonawcy udokumentowanie wykonanie nowego wodociągu lub wymianę starego metodą przewiertu sterowanego o wartości minimum 80 000,00 zł brutto, tj. metodą, która w przypadku nie jest wymagana przez projektanta. Proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający uzna za wystarczające dla spełnienia wymagań posiadania wiedzy i doświadczenia wykonanie nowego wodociągu lub wymianę starego o wartości min. 80 000,00zł brutto?”

Wyjaśnienie:


Zamawiający wyjaśnia, że wykopy powinny być wykonane mechanicznie (wąsko-przestrzennie) o ścianach szalowanych. „Wykop należy wykonać tak, ażeby nie naruszać sztywności gruntu rodzimego w określonej strefie rurociągu (strefa obsypki). Wykop wykonywany mechanicznie (wąsko-przestrzenny) o ścianach szalowanych należy wykonać o ścianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyższy kształt wykopu w pełni

zabezpiecza struktury gruntu rodzimego bez względu na jego rodzaj. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie. Minimalne szerokości wykopu zależne od średnicy i głębokości wykopu wg wytycznych producenta rur.

Uwzględnić wytyczne dotyczące układania przewodów zawarte w instrukcjach producenta rur PCW.

UWAGA! W miejscach zbliżenia projektowanego wodociągu do gazociągu wykopy wykonywać ręcznie, odcinkami nie dłuższymi jak 3 m, w celu uniknięcia uszkodzenia tego gazociągu przez napierający grunt.”

Dla spełnienia wymagań posiadania wiedzy i doświadczenia wystarczające będzie wykazanie przez Wykonawcę wykonanie nowego wodociągu lub wymianę starego o wartości minimum 80 000,00 zł brutto.

Wójt

Ewa Bruszkiewicz