

Dotyczy postępowania o zamówienie „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólnik, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska*”

Wyjaśnienie do SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót / instalacja solarna dla budynku gminnego ośrodka kultury w Kruszynie w części V / 1 instalacja solarna pkt 2.4 izolacja termiczna o brzmieniu : izolację ciepłochronną należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki kauczukowej grub. określonej w dokumentacji projektowej.

nadmieniam iż :

Parametry izolacji opisane w projekcie nie spełniają warunków technicznych opisanych Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 roku. Mając na uwadze powyższy zapis chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w Dokumentacji Technicznej Instalacji Solarnej w projekcie dotyczącym wszystkich obiektów objętych w/w dokumentacją widnieje zapis nie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipiec 2013 roku na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3), Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926)

W związku z powyższym zwracamy się o dopuszczenie otuliny izolacyjnej zgodnej z w/w Rozporządzeniem , czyli otuliny izolacyjnej o grubości minimum 20 mm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższy niż $\lambda = 0,035[W/(m \cdot K)]$.

Odpowiedź na pytanie 1

W odpowiedzi na zapytanie o możliwość dopuszczenia otuliny izolacyjnej o grubości minimum 20 mm o współczynniku przewodzenia nie wyższym niż 0,035 W/(mxK) informuję, że minimalne grubości izolacji należy przyjmować zgodnie z tabelą w pkt. 2.4 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Instalacja Solarna.

Tabela 2.4 stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz.690 z dn. 12.04.2002 z późn. zmianami, tekst jednolity Dz.U poz. 1422 z dn. 18.09.2015)

W związku z powyższym dopuszcza się do stosowania otulinę izolacyjną z pianki kauczukowej grub. 20 mm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż 0,035 W/mxK na przewodach o średnicy wewnętrznej do 22 mm.

Pytanie 2

„W nawiązaniu do ogłoszenia nr 67380-2017 z dnia 2017-04-14 na w/w/ zadanie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy możliwe jest składanie ofert na cztery zadania, które tworzą dwie grupy tj. np. zadanie I i II i zadanie III i IV, czy na dwa zadania, które tworzą grupę ?
2. Czy wymogi o którym mówi pkt 2.3.1 muszą być spełnione w ramach jednego kontraktu, czy istnieje możliwość doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem kilku referencji ?”

Odpowiedź na pytanie 2

Pyt. 1. W rozdziale XIX Informacje uzupełniające Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część zadania lub maksymalnie na dwie części. Składając **ofertę na dwie części, może łączyć oferty: część I z częścią II; złożyć ofertę na część III i część IV; złożyć oferty na część V i część VI.** Zamówienia zostaną udzielone tym wykonawcom, którzy złożą najkorzystniejsze oferty według kryteriów oceny ofert wskazanych w rozdziale XIV niniejszego SIWZ „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty (art. 36 ust.1 pkt 13). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na dwie lub grupy ofert.

Pyt. 2. Wymogi co do doświadczenia zawodowego muszą być spełnione w ramach jednego kontraktu- „ posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków wykonanych **w ramach jednego kontraktu wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,** przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty”.

Wójt

Ewa Baszkiewicz