

Dotyczy postępowania o zamówienie „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólnik, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska*”

Wyjaśnienie do SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Parametry izolacji przewodów obiegu glikolowego instalacji solarnej zawarte w/ w projekcie: tj. dopuszczenie otuliny kauczukowej nie spełnia wymaganych warunków technicznych opisanych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 926). Prosimy o korektę parametrów izolacji cieplnej do obowiązujących przepisów.

Odpowiedź na pytanie 1

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie korekty parametrów izolacji przewodów obiegu glikolowego instalacji solarnej Zamawiający **informuje, że minimalne grubości izolacji należy przyjmować zgodnie z tabelą w pkt. 2.4 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Instalacja Solarna (Lp 10 , 11) .** Tabela 2.4 stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. poz. 1422 z dn. 18.09.2015). Izolacja termiczna przewodów solarnych na zewnątrz budynku musi być odporna na czynniki zewnętrzne takie jak promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia zawarte w powietrzu i opadach atmosferycznych. Dodatkowo przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznym (np. dziobaniem ptaków).

Pytanie 2

Proszę o udzielenie wyjaśnienie dotyczące treści specyfikacji odnośnie punktu dotyczącego referencji.

Czy referencje które dotyczą termomodernizacji ścian zewnętrznych, połączeń dachowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej lecz nie obejmowały wykonania prac dotyczących instalacji solarnych w ramach jednego kontraktu będą uznane przez zamawiającego za wystarczające.

Czy jedna referencja o wartości np. 600 000 zł może być załączona w przypadku składania oferty na dwie części. Czy muszą być dwie odrębne referencje na poszczególne części.

Odpowiedź na pytanie 2

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawcy powinni przedstawić Zamawiającemu, referencje w zakresie wykonywania termomodernizacji ścian zewnętrznych, połączeń dachowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej. Mogą wykazać odrębne referencje na wykonanie instalacji solarnych. Referencje przedstawione przez Wykonawcę powinny być składane na każdą część o której udzielenie Wykonawca się ubiega i w wykazie może wskazać te same roboty budowlane, których wartości odpowiadają wymaganiom stawianym przez Zamawiającego dla danej części.

Wójt

Ewa Braszkiewicz