

Do wszystkich

dotyczy postępowania: „Dostawa lamp i montaż 28 sztuk kompletnych lamp solarnych oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Włocławek i dostawa lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w kolonii Dębice.”

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Czy panel, który jest projektowany 2x120W może być zastąpiony panelem np.1x250W?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający dopuszcza zastąpienie paneli fotowoltaicznych 2x 120W panelami 1x 250 W.

Pytanie 2.

Czy akumulator który jest projektowany - 2x100Ah, może być zastąpiony akumulatorem 1x200Ah, mniejsza możliwość uszkodzenia jednego z akumulatorów?

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający dopuszcza zastąpienie akumulatora 2x100Ah akumulatorem 1x200Ah.

WÓJT

Ewa Braszlewicz