

RBRiGK. 271.1 2018

Włocławek, dnia 05 lutego 2018 r.

Do wszystkich

dotyczy postępowania: „Dostawa lamp i montaż 28 sztuk kompletnych lamp solarnych oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Włocławek i dostawa lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w kolonii Dębice.”

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie słupa cylindrycznego (nie zwężającego się ku górze), wykonanego ze stali S235?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający nie dopuszcza innego kształtu słupa niż opisany w SIWZ rozdział III pkt 3

Pytanie 2.

Czy dopuszczają Państwo kolorystykę wykonania elementów stalowych lampy RAL7016?

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający nie dopuszcza innego koloru słupa niż RAL 7040.

Pytanie 3.

Zapis: „panel fotowoltaiczny o mocy 2 x 120 W 17 V...” nie precyzuje dopuszczalnego przez Państwa napięcia panelu fotowoltaicznego. Można sądzić, że podane napięcie dotyczy napięcia w punkcie mocy maksymalnej (U_{mpp}) Czy możliwe jest zastosowanie modułu fotowoltaicznego o napięciu V_{mpp} wyższym, niż 17V?.

Odpowiedź na pytanie 3.

Możliwe jest zastosowanie modułu fotowoltaicznego o napięciu V_{mpp} wyższym, niż 17V.

WÓJT

Ewa Braszkiewicz