

**Do wszystkich**  
dotyczy postępowania: „Dostawa lamp i montaż 28 sztuk kompletnych lamp solarnych oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Włocławek i dostawa lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w Kolonii Dębice.”

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1**

Czy w lampach ma być pomalowany tylko słup czy też cała konstrukcja tzn. słup, wysięgnik oprawy oraz wysięgnik paneli słonecznych?

#### **Odpowiedź na pytanie 1**

Cała konstrukcja powinna być tego samego koloru.

#### **Pytanie 2**

Regulatory z wyświetlaczem LCD są to zazwyczaj konstrukcje niewodoodporne. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie w pełni wodoodpornego regulatora bez wyświetlacza LCD wyposażonego w zewnętrzny pilot, który posiada wyświetlacz LCD i pozwala na bezprzewodowy odczyt danych z regulatora oraz na jego programowanie?

#### **Odpowiedź na pytanie 2**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w pełni wodoodpornego regulatora bez wyświetlacza LCD wyposażonego w zewnętrzny pilot, który posiada wyświetlacz LCD i pozwala na bezprzewodowy odczyt danych z regulatora oraz na jego programowanie.

**WÓJT**  
  
Ewa Braszkiewicz