

Włocławek, dnia 09 lutego 2018 r.

Do wszystkich

dotyczy postępowania: „Dostawa lamp i montaż 28 sztuk kompletnych lamp solarnych oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Włocławek i dostawa lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w kolonii Dębice.”

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1.

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.1.6 SIWZ, Zamawiający umieścił zapis” Słup o profilu stożkowym zwężającym się ku górze”. Czy inny rodzaj kształtu słupa, spełniający wymagania związane ze statyką całej konstrukcji, będzie dopuszczony, np. słup o jednolitym przekroju na całej swojej długości?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający nie dopuszcza innego kształtu słupa niż opisany w SIWZ rozdział III pkt .

Pytanie nr 2.

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.1.3 SIWZ, Zamawiający umieścił zapis: ”Kontroler z wyświetlaczem LCD i stopniem ochrony IP 66 wodoodporny, wbudowany czujnik zmierzchu ”. Czy zastosowanie innego rodzaju kontrolera bez wyświetlacza LCD, umieszczonego w puszcze o żądanym IP będzie akceptowane?

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w pełni wodoodpornego regulatora bez wyświetlacza LCD wyposażonego w zewnętrzny pilot, który posiada wyświetlacz LCD i pozwala na bezprzewodowy odczyt danych z regulatora oraz na jego programowanie.

WÓJT

Ewa Braszkievicz