

Do wszystkich

Dotyczy postępowania o zamówienie pn. „**Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach**”

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Proszę o informacje na temat grzejników elektrycznych. W przedmiarze brak jest pozycji montażu grzejników. Czy zakres robot obejmuje montaż grzejników elektrycznych? Jeżeli tak - proszę o informacje ile grzejników i jakiej mocy?

Odpowiedź na pytanie 1.

Montaż 1 szt. grzejnika należy kalkulować według poz.77 przedmiaru jako komplet modernizacji instalacji elektrycznej w części socjalnej. Należy zamontować grzejnik wiszący z termostatem o mocy 600 W.

Pytanie 2.

Czy zakres robót obejmuje wymianę opraw oświetleniowych wiaty (15 szt.)?

Odpowiedź na pytanie 2.

Zgodnie z przedmiarem poz.73 branża elektryczna- modernizacja istniejącej wiaty – należy zamontować 5 kompletów opraw oświetleniowych.

Pytanie 3.

Proszę o informację odnośnie zbiornika na ścieki. Pozycja 79 w przedmiarze obejmuje budowę zbiornika 5m³. W dokumentacji projektowej przedstawiono zbiornik 10 m³. Proszę o sprecyzowanie jaki należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź na pytanie 3.

Należy zamontować zbiornik max. objętość 5m³.

WÓJT

Ewa Bruszkiewicz