

Do wszystkich

dotyczy postępowania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo”

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innych materiałów do wykonania podbudowy i poboczy przy planowanej przebudowie drogi gminnej w m. Markowa (np. kruszywo wapienne, gruz betonowy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza inny materiał do utwardzenia poboczy, ale powinno być kruszywo twarde np. pokruszony kamień polny o frakcji 0 31,5 .

WÓJT

Ewa Braszkiewicz