

otok zakończyć uziomem pograżonym 4x1,5m

otok zakończyć uziomem pograżonym 4x1,5m

UWAGA

1. Uziom wykonać płaskownikiem 30x4 jako fundamentowy.
2. Zwody poziome montować na uchwytych izolacyjnych, wykonać drutem dFe 8mm.
3. Zwody pionowe montować pod warstwą tynku w rurkach RVL, wykonać drutem dFe 8mm.
4. Złącza kontrolne montować w studzienkach kontrolno-pomiarowych.
5. Rezystancja uziemienia $R < 10\Omega$
6. Maszt kominowy wyprowadzić 0,5m powyżej nasady komina.



87-800 Włocławek ul. M. Reja 16/18/22
+48 500 297 893 biuro@rsprojekt.pl

Inwestycja:
Rozbudowa i przebudowa wraz z możliwą nadbudową i zmiana konstrukcji dachu budynku istniejącej szatni sportowej przy boisku piłkarskim na terenie działki nr 69/4 76/19 obr. ewid. 0012 Kruszyn

Inwestor:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Projektant: inż. Jarosław Szczesny WBPP-AN-8386-5/46/81Wk	Podpis:
---	---------

Autor Opracowania: inż. Robert Szafrński	Podpis:
---	---------

Sprawdzający: mgr inż. Czesław Szymaniak KUP/0144/POOE/11	Podpis:
---	---------

Tytuł rysunku:
Rzut dachu - Instalacje odgromowe

Skala: 1:80	Data: 29.04.2019	Nr rys.: E03
----------------	---------------------	-----------------

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność autora i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.