

Włocławek, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr RBRiGK.271.2.17.2019 na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek w ulicy Topolowej, Akacyjowej i Bukowej w miejscowości Kruszyn, gm. Włocławek”.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), do Zamawiającego został wniesiony przed upływem połowy terminu składania ofert wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w n/w zakresie:

2. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uszczegółowienie dokumentacji w zakresie opisu technicznego, rysunków wykonawczych dotyczących przepompowni ścieków sanitarnych (parametry techniczne urządzenia pompowego, rodzaju materiału, wykaz wyposażenia itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający podaje następujące parametry techniczne dotyczące przepompowni:

- ma być zakupiona jako komplet
- Studnia betonowa dn1200 beton lub polimer
- Całe wyposażenie wewnętrzne ze stali kwasoodpornej (drabina, uchwyty, podstawy)
- Zamknięcie przepompowni na klucz systemowy, z włącznikiem typu ciężkiego, odpowietrzenie przepompowni na słupku metalowym na wys. 2m. Dostawa z szafką przyłączeniową i sterującą.
- Gwarancja producenta na całość przepompowni.
- Docelowa dobową ilość ścieków - 30 m³/dobę
- Maksymalna godzinowa ilość ścieków - 7 m³/h
- Wysokość podnoszenia - 5m
- Długość przewodu tłoczego - 30m
- Średnica przewodu tłoczego - 90PE
- Dwie pompy, w tym jedna pompa rezerwowa

Ponadto informuje, iż studnię 1S4 - studnię bezpośrednią przed przepompownią wykonać z przegłębieniem 70cm i z dwoma trójnikami na wlocie i wylocie z tej studni, jako studnię osadnikową zabezpieczającą przepompownię przed zanieczyszczeniami stałymi.


mgr inż. 
Włocławek