

Włocławek, dnia 02 września 2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr RBRiGK.271.2.17.2019 na realizację zadania pn.:  
**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek w ulicy Topolowej,  
Akacyjowej i Bukowej w miejscowości Kruszyn, gm. Włocławek”.**

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), do Zamawiającego został wniesiony przed upływem połowy terminu składania ofert wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w n/w zakresie:

1. W załączonym do specyfikacji projekcie budowlanym nie określono typu oraz specyfikacji technicznej przewidzianej do zabudowy przepompowni ścieków. Proszę o uzupełnienie danych.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Docelowa dobową ilość ścieków	- 30 m3/dobę
Maksymalna godzinowa ilość ścieków	- 7 m3/h
Wysokość podnoszenia	- 5m
Długość przewodu tłocznego	- 30m
Średnica przewodu tłocznego	- 90PE
Dwie pompy, w tym jedna pompa rezerwowa	

#### Uwaga!

Studnię 1S4 (studnię bezpośrednią przed przepompownią wykonać z przegłębieniem 70cm i z dwoma trójnikami na wlocie i wylocie z tej studni, jako studnię osadnikową zabezpieczającą przepompownię przed zanieczyszczeniami stałymi.

Sygnalizacja awarii odbywa się poprzez moduł GSM i takie rozwiązanie trzeba uwzględnić w wycenie.

WÓJT  
  
mgr inż. Małgorzata Kosińska-Komorowska