

Włocławek, dnia 2012-12-10

Znak : RBIIR 271.1.33 .2012

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot. postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na zadanie pod nazwą „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

Wyjaśnienie błędu pisarskiego

Wyjaśniam, iż w jednym z załączników do SIWZ o nazwie „oczyszczalnie specyfikacja techniczna” wystąpił błąd pisarski polegający na wpisaniu normy jaką powinny spełniać osadniki. Wpisano normę PN-EN 12566-3+A1;2009. Prawidłowy zapis winien brzmieć, iż osadniki winny spełniać normę PN-EN 12566-1 i jest ona zapisem wiążącym.

Sprostowanie nr działki

W treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w treści SIWZ prostuje się nr działki, na którym zlokalizowana będzie oczyszczalnia ścieków przy budynku użyteczności publicznej, tj. Zespole Szkół w Smólniku. Błędnie wpisano działkę o nr ewidencyjnym 119/5, na której zlokalizowana jest szkoła. Prawidłowy nr działki na której zlokalizowana zostanie oczyszczalnia ścieków to dz. 119/6.