

Włocławek, dnia 2012-12-12

Znak : RBIiR 271.1.33 .2012

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot. postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na zadanie pod nazwą „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Gmina Włocławek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

Zapytania z dnia 7 grudnia 2012 roku

Pytanie 1 Wzór umowy paragraf 12 podaje :

„ Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w dwóch ratach : I rata za roboty wykonane w roku 2012 (część I robót) potwierdzone protokołem odbioru częściowego i złożeniem faktury VAT do 30.11.2012 roku II rata - rozliczenie końcowe nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu faktury końcowej od Wykonawcy robót budowlanych do 20.09.2013 roku „

zapis ten pozostaje w sprzeczności z terminem zakończenia tj.

Zakończenie: rzeczowe realizacji zadania do 30 kwietnia 2013 roku

Zakończenie finansowe do 30 maja 2013 roku

Wnioskujemy o wprowadzenie płatności częściowych zamiast opisanych wyżej dwóch rat.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapis wzoru umowy § 12 Zapłata wynagrodzenia winien brzmieć:

1. „ Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego,, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, której wystawienie poprzedza odbiór końcowy wykonanych robót.

2. Faktura podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Zamawiającego

Zamawiający dokona rozliczenia inwestycji zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 4) oraz z zapisem § 3 ust 1 wzoru umowy tj.

Zakończenie: rzeczowe realizacji zadania do 30 kwietnia 2013 roku

Zakończenie finansowe do 30 maja 2013 roku

Pytanie 2 Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego wszystkich opisanych projektów oczyszczalni przydomowych zamiast obecnie zamieszczonego jednego opracowania.

Odpowiedź: Na stronie internetowej obecnie zamieszczony jest projekt oczyszczalni ścieków przy budynku użyteczności publicznej oraz przykładowy projekt indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, który w sposób jednoznaczny pokazuje sposób układania i prowadzenia przewodów kanalizacyjnych oraz sposób posadowienia oczyszczalni. Jednocześnie informuję, iż zachowana została taka sama technologia oczyszczania ścieków i załączony schemat pełni rolę poglądową.

Projekty 5 sztuk oczyszczalni przydomowych nie zostały opublikowane gdyż zawierają dane osobowe mieszkańców, u których mają zostać zamontowane i z uwagi na ochronę tych danych są one dostępne w siedzibie Zamawiającego do wglądu.. Poniżej podana została lokalizacja poszczególnych oczyszczalni:

Lokalizacja 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

1. Telążna Stara dz. nr 20
2. Kruszyn dz. nr 122/8
3. Kruszynek dz. nr 32/2
4. Ludwinowo dz. nr 92/8
5. Warząchewka Nowa dz. nr 365/35, 365/36

Zapytania z dnia 10 grudnia 2012 roku

Pytanie nr 1 : Zgodnie z Ustawą a dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. Nr 92, art. 9 – Aprobata Technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu.

Ze względu na wprowadzenie Polskich Norm:

- PN-EN 12566-1/A1 – „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Prefabrykowane osadniki gnilne”

- PN-EN 12566-3+A1- „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków” nie ma możliwości uzyskania Aprobaty Technicznej na w/w urządzenia. Instytut Ochrony Środowiska nie przedłuża (już istniejących Aprobat Technicznych) lub nie udziela nowych na w/w urządzenia.

W przypadku czyszczalni mechaniczno – biologicznych obowiązuje zgodność z normą PN-EN 12566-3.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych – art. 30, oraz w/w ustawy o wyrobach budowlanych Zamawiający dopuszcza urządzenia, które spełniają wymagania norm PN-EN, 12566-3+A1 oraz posiadają oznakowanie CE?

Czy Zamawiający uzna za równoważne urządzenia, które spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 12566-3+A1 potwierdzono badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium pracujące w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym oraz posiadające oznakowanie CE?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapytanie dotyczy oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym, a więc oczyszczalnie wyposażone w układ napowietrzania. Zamówienie publiczne dotyczy natomiast oczyszczalni ze zbiornikiem gnilnym i poletkiem rozsączającym, bez układu napowietrzania, a więc dotyczy całkiem innej technologii oczyszczania ścieków.

