



DANE INSTALACJI AC	
Typ falownika	Trójfazowy, beztransformatorowy
Moc falownika	8,2 kW
Typ kabla AC	YKYżo/YDYżo
Przekrój kabla AC	5x10mm ²
Zabezpieczenie zwarciovowe AC	S303 B 16A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe AC	P304 25A 100mA typ A
Zabezpieczenie zwarciovowe AC (w rozdzielni głównej budynku)	S303 B 20A

Obiekt	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA		
Adres instalacji	Dobiegiewo 1B 87-815 Smólnik		
Rysunek	Schemat jednokreskowy instalacji PV - strona AC		
Inwestor	Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek		
Projektował	mgr inż. Piotr Grzegorz Marciniaś Certyfikat UDT (PV) DZE-W/03/000006/18		
Data, skala, nr rys.	Luty 2020r.	-	E03