

Włocławek, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Dot. postępowania: „**Budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej – Gmina Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacyjowa, ul. Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś - ul. Rubinowa, Topazowa, Warząchewka Królewska Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo” w podziale na dwa zadania.**

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do Zamawiającego zostały wniesione przed upływem połowy terminu składania ofert pytania:

Nawiązując do zamówienia publicznego RBRiGK.271.2.10.20 Budowa Sieci Wodociągowej w Warząchewce Nowej i Warząchewce Polskiej- Gmina Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacyjowa. Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś- ul. Rubinowa, Topolowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo" składam zapytanie :

Pytanie nr 1

Po wykonaniu wizji lokalnej w terenie budowy sieci wodociągowych stwierdzono miejscowe utwardzenia dróg gruntowych. Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi odtworzenie utwardzeń ?

Wyjaśnienie na pytanie nr 1

Do zakresu przedmiotu zamówienia wchodzi odtworzenie utwardzeń drogi jeżeli takie istnieje.

Pytanie nr 2

Po wykonaniu połowych badań gruntu w którym zaprojektowany jest przedmiotowy wodociąg, stwierdzono iż grunt rodzimy nie nadaje się do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,99 . Czy w cenie oferty należy ująć wymianę gruntu ?

Wyjaśnienie na pytanie nr 2

Jeżeli Wykonawca stwierdził, że z gruntu pochodzącego z wykopu wykonanego na położenie sieci wodociągowej nie uzyska się wskaźnika zagęszczenia wskazanego w projekcie budowlanym, należy w cenie oferty ująć wymianę gruntu.


WOJT
mgr inż. *Magdalena Kopylak-Komorowska*