

Włocławek, dnia 29 kwietnia 2020 r.

RBRIGK.271.2.11.2020.APŚ

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw wraz z kompleksem rekreacyjnym przy boisku piłkarskim w Kruszynie” – odpowiedzi na pytania przetargowe

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz.U z 2019 r., poz.1843), do Zamawiającego został wniesiony wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w n/w zakresie:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie nawierzchni bezpiecznej w postaci kwadratów lub puzzli EPDM gr. 45 mm?

Nawierzchnia z prefabrykowanych kwadratów lub puzzli spełnia te same wymagania co nawierzchnia wylewana, ponieważ jest wykonana z tych samych materiałów tj. granulatu gumowego EPDM SBR łączonego za pomocą kleju poliuretanowego.

Nawierzchnia posiada te same certyfikaty na wysokość upadku oraz atesty higieniczne dopuszczające jej użycia na publicznych placach zabaw.

Nawierzchnia posiada przewagę w postaci łatwego demontażu określonych fragmentów w przypadku zaistnienia potrzeby napraw lub wymiany nawierzchni.

Dodatkowo nie wymaga tak specyficznych warunków pogodowych jak w przypadku wylewania nawierzchni płynnych.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni bezpiecznej w postaci kwadratów czy puzzli. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw ma być jednolita, równa i bez żadnych łączeń.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń zabawowych o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy złączne ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż zastosowane elementy mają być zgodne z parametrami podanymi w dokumentacji projektowej – Projekt Wykonawczy, STWiOR.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Jorjola Komarowska

Pytanie nr 3:

W związku z faktem iż w zamieszczonym Projekcie Wykonawczym jest przedstawiony opis oraz parametry nawierzchni, którą stosuje się przy wykonaniu boisk sportowych. Proszę o odpowiedź czy Wykonawcy mają wycenić nawierzchnię bezpieczną przeznaczoną na place zabaw, dostosowaną do wysokości upadku urządzeń zabawowych zgodną z normami i posiadającą odpowiednie certyfikaty.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nawierzchnię zgodnie z wytycznymi/parametrami podanymi w dokumentacji projektowej – Projekt Wykonawczy, STWiOR.


mgr inż. Magdalena Korpoła-Komorowska