

Dotyczy postępowania: **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice**

**Do Wszystkich**

Zamawiający informuje, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) do Zamawiającego zostały wniesione pytania:

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w jakości pozwalającej jego odczytanie i wydruk. Załączony format pliku jest małych rozmiarów i przy powiększeniu traci ostrość.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Pod ogłoszeniem będzie zamieszczony ponownie przedmiar robót, który będzie można odczytać.

**Pytanie nr 2**

Zwracam się z prośbą o podesłanie lub prawidłowe zamieszczenie przedmiaru robót z uwagi na nieczytelne zamieszczenie. Uwagi brak podania parametrów okien .

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Pod ogłoszeniem będzie zamieszczony ponownie przedmiar robót, który będzie można odczytać.  
Parametry okien - współczynnik przenikalności wynosi U-0,9.

  
**WÓJT**  
mgr inż. Magdalena Kozłak-Kominowska