

Włocławek, dnia 04 stycznia 2021 r.

RBRIGK.271.2.25.2020

Dotyczy postępowania: **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice**

Do Wszystkich

Zamawiający informuje, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), że do Zamawiającego zostały wniesione następujące pytania od Wykonawców:

I Wykonawca:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą do Pana projektanta o potwierdzenie zbrojenia płyty fundamentowej żelbetowej gr 25cm, górna siatka z prętów fi 6 oczka 20/20.

Pytanie: czy takie rozwiązanie jest wystarczające bo naszą wątpliwość stanowi grubość prętów fi 6 górnej siatki.

Wyjaśnienie do SIWZ:

Zamawiający odpowiada, że należy uwzględnić następujące zbrojenie płyty fundamentowej:

Zbrojenie dolne i górne - siatka prętów fi 12 oczka 20/20 cm

Dodatkowo zbrojenie całej płyty fundamentowej włóknami stalowymi 50x1 w ilości 35 kg/m³.

II Wykonawca:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wewnętrzne w budynku.

Wyjaśnienie do SIWZ:

Zamawiający odpowiada odnośnie kwestii wykonania drzwi wewnętrznych w budynku, że:

Konstrukcja skrzydła - wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

Zawiasy - czopowe 3 szt.

Ościeżnice - drewnopochodne w okleinie.

Pytanie nr 2.

W opinii geotechnicznej znajduje się informacja, „Przyjmując posadowienie poniżej spągu gruntów słabonośnych tj. około 1,6 p.p.t. to grunty w poziomie posadowione są nośne”. Czy w związku z powyższym zaleceniem należy skalkulować wymianę gruntu do w/w poziomu terenu w ofercie.

Wyjaśnienie do SIWZ:

Zamawiający odpowiada, że została zastosowana płyta fundamentowa, więc nie należy kalkulować wymiany całego gruntu.

III Wykonawca:

Pytanie:

Czy w ramach zadania oferent powinien wycenić wyposażenie obiektu? Wyposażenie jest ujęte w opisie technicznym do projektu, natomiast brak jest tego wyposażenia w przedmiarze robót.

Wyjaśnienie do SIWZ:

Wyposażenie wewnętrzne w zakresie nieujętych w przedmiarze nie jest przedmiotem zamówienia.

Z up. Wójta Gminy Włocławek

Elżbieta Grzegórska
ZASTĘPCA WÓJTA